

雑用水

pH値	5.8以上8.6以下
臭気	異常でないこと
外観	ほとんど無色透明
大腸菌	検出されないこと
遊離残留塩素	0.1mg/L（結合残留塩素の場合は0.4 mg/L）以上であること