

### 井戸水等を水源とする原水

一般細菌	1mLの検水で形成される集落数が100以下
大腸菌	検出されないこと
塩化物イオン	200mg/L以下
有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	3mg/L以下
pH値	5.8以上8.6以下
味	異常でないこと
臭気	異常でないこと
色度	5度以下
濁度	2度以下